

頂版開口図　　S＝１／５０



Ｂ－Ｂ断面図　　S＝１／５０



フローシート

仕　　様	
種類 ／ 型式	合併処理／ＡＸＮ－１４
処　理　方　法	担体流動循環方式
処理対象人員	１４　人
一人当り汚水量	０．２　m³／人・日
計画汚水量	２．８　m³／日
流入水ＢＯＤ濃度	２００　mg／L
放流水ＢＯＤ濃度	２０　mg／L
除　去　率	９０　%以上
流入水ＣＯＤ濃度	１００　mg／L
放流水ＣＯＤ濃度	３０　mg／L
除　去　率	７０　%以上
流入水Ｔ－Ｎ濃度	４５　mg／L
放流水Ｔ－Ｎ濃度	２０　mg／L
除　去　率	５６　%以上
流入水ＳＳ濃度	１６０　mg／L
放流水ＳＳ濃度	１５　mg／L
除　去　率	９１　%以上
有　効　容　量　　m³	
夾雑物除去槽	１．５７６
嫌気ろ床槽	１．５８０
担体流動槽	０．７２７
沈　殿　槽	０．３８４
消　毒　槽	０．０３０
電　気　機　器　仕　様	
送風機	１００L／分（０．０１７MPａ）
	１００V，７１／７４W，１台



平　面　図　　S＝１／５０



Ｂ－Ｂ断面配筋図　　S＝１／５０



Ａ－Ａ断面図　　S＝１／５０



送風機　平面断面図

S＝１／２０



アンカー詳細図

・アンカーは土木工事に含む。
・浮上防止金具はオプションです。



開口補強筋要領図

特記事項							
使用材料	コンクリート	ＦＣ＝２１－１８（１５）－２０（２５） 但し、捨てコン・無筋コンクリートは ＦＣ＝１８Ｎ／mm²					
	鉄筋	ＳＤ２９５Ａ（規格品） 特記なき事項はＪＡＳＳ５による。					
配筋事項	継ぎ手・定着長さ	全て４０ｄとする					
＊砕石厚サの条件		（本図は砕石１００mmとする）					
地　盤	土　質	岩盤・土丹		砂礫・砂		シルト・粘土・ローム	
	Ｎ　値	Ｎ≧１０		Ｎ＜１０	Ｎ≧１０	Ｎ＜２	Ｎ≧２
地　業（砕石）	種　別	地はだ		砂利	砂利	砂利	砂利
	厚さ（mm）	１００		１００	６０	１５０	６０
地耐力	必要地耐力			５０ｋＮ／m²（想定）			
その他	・積雪１m以下の場所に設置して下さい。						
	・浄化槽の重量に耐える地盤に設置して下さい。						
	・地下水位に応じて浮上防止をして下さい。						
	・カサ上げは３００mmを超えないようにして下さい。						
	・製品全高は±１０mmの公差があります。						
	・流入放流管底は、製品全高に対して±１０mmの公差があります。						
	・カサ上げ　　３００　mm付。						
	・Ｔ－２仕様						